



## Informatique Aquitaine

16 Cours du Général de Gaulle

33170 GRADIGNAN

Tél. : 05 56 75 34 27 - Fax : 05 56 75 37 19

Email : [contact@informatiqueaquitaine.com](mailto:contact@informatiqueaquitaine.com)

### **Le Clos des Oliviers** **Local : A2005 - 5 pièces (B - RDC)**

**Pré OPR**  
**Dernière mise à jour le 26/02/2014**




# Pré OPR

## Le Clos des Oliviers

45 Rue Rousseau 33510 Andernos

Local :

A2005 - 5 pièces (B - RDC)



### - Informations complémentaires Local -

N° Copro : B425 - Entrée : B - Digicode : A3245 - Cave : 45 - Garage/Parking : EXT96 / SS80

### - Relevé des compteurs -

<u>Eau :</u>	<u>Electricité :</u>	<u>Gaz :</u>
N° de compteur : 15620.58 Localisation : Local Technique RDC / Ent B Relevé eau chaude : 256,564 m <sup>3</sup> Relevé eau froide : 856,078	N° de compteur : T4550-548986 Localisation : Placard entrée apt Relevé heures pleines : 8 945 Kw/h Relevé heures creuses : 32 600 Kw/h	N° de compteur : Z456-78950PS Localisation : Placard PC / Ent B Relevé : 568,715 m <sup>3</sup>

### - Inventaire des clés -


Entrée Immeuble Clé de sécurité : 3 - Porte palière Verrou principal : 3 - Porte palière Verrou du haut : 3 - Boîte aux lettres : 3 - Parking Sous sol Télécommande : 2

### - Synthèse du nombre de remarques (#Constatées/#Totales) -


TRAITEMENT DES FACADES 0/1, Lot non affecté 1/1, PLOMBERIE CVC 2/4, COUVERTURE 1/1, Carrelage 1/1

N°	Réserve à reprendre suivant localisation sur le plan ci-contre	Lot	Date	Statut
1	Déplacer fourreau dans le placard (Quantité : 1)	PLOMBERIE CVC	26/02/2014	Constatée
2	Reboucher incorporation robinet de puisage (Quantité : 1)	PLOMBERIE CVC	18/05/2014	Traitée
3	Manque joint de douche (Quantité : 1)	PLOMBERIE CVC	18/05/2014	Traitée
4	Raccorder baignoire (Quantité : 1)	PLOMBERIE CVC	26/02/2014	Constatée
5	Pour mémoire : Reprendre linteau (joint briquette refusé par MO) (Quantité : 1)	TRAITEMENT DES FACADES	18/05/2014	Pour mémoire
6	Fuite au niveau du chéneau (Quantité : 1 / Photos : 1)	COUVERTURE	18/03/2014	Constatée

Plan d'importation (échelle non-conforme)



R+1



RDC


# Pré OPR

## Le Clos des Oliviers

45 Rue Rousseau 33510 Andernos


Local :

A2005 - 5 pièces (B - RDC)




N°	Réserves à reprendre suivant localisation sur le plan ci-contre	Lot	Date	Statut
7	Recoller plinthe derrière la porte palière (Quantité : 1 / Photos : 1)	Carrelage	18/03/2014	Constatée
8	(Photos : 1)		18/03/2014	Constatée


Plan d'importation (échelle non-conforme)




R+1




RDC



Remarque n°6 - Photo n°1



Remarque n°7 - Photo n°1



Remarque n°8 - Photo n°1